




CENTRALINA DI GESTIONE codice CGRMS1		
MORS. N°	TIPO	DESCRIZIONE
L	CAVO	LINEA, conduttore MARRONE
N	ALIM. CENTR. 230 Vac	TERRA,conduttore GIALLO-VERDE
N		NEUTRO, conduttore BLU
L	CAVO	LINEA, conduttore MARRONE
N	ALIM. POMPA 230 Vac	TERRA,conduttore GIALLO-VERDE
N		NEUTRO, conduttore BLU
TERM.SIC. 1	TERMOSTATO SICUREZZA	INSERIMENTO TERM. SICUREZZA AL POSTO DEL PONTICELLO
D+	MODBUS	PREDISPOSIZIONE PER COLLEGAMENTO MODBUS
1	USCITE DIGITALI	Comando DEUMIDIFICAZIONE
2		Comando INTEGRAZIONE
3	Max. 24 Vdc 50 mA	Comando ESTATE / INVERNO
4		GND
6	INGRESSI DIGITALI	Commutazione ESTATE/INVERNO
7		TERMOSTATO AMBIENTE (TA)
8		GND
9	SONDA TEMPERAT.	SONDA TEMPERATURA ESTERNA
10		per funzione climatica
11 (+)	0 ÷ 10 V	INGRESSO ANALOGICO
12 (-)		per umidità relativa
13	SONDA TEMP.	SONDA TEMPERATURA AMBIENTE
14		

* può essere il parallelo dei contatti ausiliari in apertura delle testine elettrotermiche montate sul collettore di distribuzione